

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ «Детский сад №253»
городского округа Самара
В.В. Коротких
Приказ № 161-од от 12.03.2021 г.



АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № _____ от «12» марта 2021 г.
ПРИОРИТЕТНОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 253» городского округа Самара
(полное юридическое наименование объекта)

443011, г. Самара, Октябрьский район, ул. Академика Павлова, д. 84, тел. 8 (846) 926-16-48,

e-mail:mdou2539261648@mail.ru, заведующий: Коротких Виолета Владимировна

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта г. Самара

2. Ведомственная принадлежность муниципальная

3. Вид деятельности образование

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта оперативное управление

(федеральная, областная, муниципальная)

5. Объем предоставляемых услуг 191 посетителей/день

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта отдельно стоящее, 2-этажное кирпичное здание

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).)

7. Количество и назначение входов 5 входов

8. Год постройки 1963 год

9. Год последней реконструкции 2013 г.

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		200 м	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		автобус № 50, 61, трамвай № 5,20,22, маршрутное такси № 206, 261 до остановки Гастелло.	
Наличие переходов на пути следования от остановки		есть	
Регулируемые переходы	есть, <u>нет</u>	со звуковой сигнализацией	есть, <u>нет</u>
Нерегулируемые переходы	есть, <u>нет</u>		
Внеуличные переходы	есть, <u>нет</u>	с пандусом	есть, <u>нет</u>
		с подъемником	есть, <u>нет</u>
Тактильные указатели	есть, <u>нет</u>		
Перепады высоты на пути движения	более 1,5 см более 4 см	Съезды с уклоном более 10%	есть, <u>нет</u>
Открытые лестницы	<u>есть</u> , нет	Пандусы с уклоном более 8%	есть, <u>нет</u>
Поручни на лестницах	<u>есть</u> , нет	Поручни на пандусах	есть, <u>нет</u>

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)						
1.1.	<i>Вход на территорию (при наличии ограждения):</i>					
	Ширина прохода, калитки	$\geq 1,2$ м	1,2	К, О		
	Информация об объекте (табличка при входе на территорию)	наличие	наличие	К, О, С, Г		
	Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	$\leq 0,025$ м	0	К, С, О		
	Высоту бордюров по краям пешеходных путей	$\geq 0,05$ м	0	К, С, О		
	Тактильные средства, выполняющие	$\geq 0,8$ м	0	С	установить	

	предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа					
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	0	С	установить	
	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	наличие	0	К, О, С	замена	
1.2.	<i>Путь к главному (специализированному) входу в здание:</i>					
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения (имеется в виду: две инвалидных коляски навстречу друг другу)	$\geq 2,0$ м	3,25	К		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разезда через каждые 25 м горизонтальные	$\geq 1,2$ м не менее 2,0 x 1,8 м	2,14 2,0x1,9	К		

	площадки (карманы)					
	Указатели направления движения	наличие	наличие	К, Г		
	Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	наличие	С	,	
	Места отдыха (отдельные площадки через каждые 25 метров)	наличие	отсутствие	К, О	установить	
1.3.	<i>Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии):</i>					
	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м		К, О		
	Количество машино-мест для инвалидов	$\geq 10\%$ (не менее 1 места)		К		
	Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	наличие		К		
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м		К		
1.4.	<i>Съезд с тротуара на</i>					

	<i>проезжую часть:</i>					
	Угол уклона	$\leq 1:12$	отсутствует	К	ремонт	
	Ширина	$\geq 1,0$ м	отсутствует	К	ремонт	
	Высота бортового камня	$\leq 0,015$ м	0,2	К	ремонт	
1.5.	<i>Открытая лестница:</i>					
	Ширина лестничных маршей открытых лестниц	$\geq 1,35$ м	2,13	О, С		
	Марш лестницы	3-12 ступеней	8 ступеней	О, С		
	Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	0,12	О, С		
	Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	0,4	О, С		
	Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые	наличие	наличие	О, С		
	Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой	наличие	0	С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	0	О, С		
	Расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м	2,13	О, С		
	- горизонтальные завершения поручня сверху, внизу с не травмирующими окончанием	$\geq 0,3$ м		О, С		

	- поручни на высоте	0,85 – 0,92 м	0,85	О, С		
	Предупредительная тактильная полоса перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м	$\geq 0,8 - 0,9$ м	0	С		
1.6.	<i>Пандус на рельефе:</i>		отсутствие			
	Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м		К		
	Уклон	≤ 8 %		К		
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,65 – 0,75 м		К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м		К, О		
	- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м		К, О		
	- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующими окончаниями	$\geq 0,3$ м		К, О		
	Длина марша пандуса	≤ 9 м		К, О		
	Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами	наличие		К, О		

	Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	> 1,5 м		К, О		
	Разворотные площадки:					
	- верхнее окончание	> 1,5 x 1,5 м		К		
	- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	> 1,5 x 1,5 м		К		
	- нижнее окончание	> 1,5 x 1,5 м		К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К, О		
	Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	высотой 0,1 м		К, О		
2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)						
2.1.	Крыльцо или входная площадка:					
	Высота площадки (от 1ой до последней ступени)	м	0,15	К, О, С		
	Габариты площадки: ширина X глубина	$\geq 1,4 \times 2$ м или $1,5 \times 1,85$ м	1,5x1,5	К		
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	$\geq 2,2 \times 2,2$ м	0	К		
	Поручни (ограждение) при	наличие	0	К, О, С		

	высоте площадки более 45 см					
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	отсутствие	К, О, С	ремонт	
	Поперечный уклон в пределах	1-2%	0	К, О, С		
	Навес	наличие	наличие	К, О		
	Водоотвод	наличие	отсутствие	К, О, С	установить	
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	$\geq 1,0$ м	0	К	установить	
	Информация об объекте	наличие	наличие	Г		
2.2.	<i>Лестница наружная:</i>	наличие	0			
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие		О, С		
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	0,6 м		С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие	наличие		О, С		

	к стенам, высотой не менее 0,02 м				
	При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	наличие		О, С	
	Поручни с двух сторон	наличие		О, С	
	- на высоте	0,85 – 0,95 м		О, С	
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м		О, С	
	Поручни округлого сечения	0,04 – 0,06 м		О, С	
2.3.	<i>Пандус наружный:</i>	наличие	0		установить
	Ширина марша	0,95 - 1,0 м		К	
	Уклон	$\leq 8\%$		К	
	Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м		К	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К, О	
	Разворотные площадки:				
	- при въезде на пандус	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К	
	- промежуточная прямая (при высоте пандуса более	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К	

	80см)					
	- промежуточная с поворотом направления движения	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$		К		
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
	- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м		К		
	- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м		К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м		К, О		
	- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3 \text{ м}$		К, О		
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие		К, О		
2.4.	Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	0	К		
2.5.	Звуковой маяк у входа	наличие	0	С	установить	
2.6.	Тамбур:					
	Габариты: глубина ширина X	$\geq 2,3 \times 1,5 \text{ м}$ при (1,5 -1, 8)	1,45 x 1,5	К		

		х 2 м реконструкции				
	Двери распашные (Р)	наличие	наличие	К, О		
	- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2$ м	1,3	К, О	ремонт ,	
	- высота порога наружного, внутреннего	$\leq 0,014$ м	0,06	К	оборудовать порог съездами в обе стороны	
3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)						
3.1.	<i>Лестница на уровень 1-го этажа:</i>					
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	0	С	обозначить	
	Поручни с двух сторон	наличие	0	О, С	Установить	
	- на высоте	0,85 – 0,95 м		О, С		
	- горизонтальные завершения поручня сверху, внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м		О, С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го		0			

	этажа					
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	1,05	К		
	Уклон	$\leq 8\%$	5%	К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	0	К		
	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	наличие	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	0	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м		К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м		О		
	- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м		К		
3.2.	<i>Пандус переносной</i>	наличие	0	К	установить	
3.3.	<i>Подъемник для инвалидов:</i>					
	- стационарный	наличие	0	К	установить	
	- мобильный	наличие	0	К	установить	
3.4.	<i>Коридоры/холлы:</i>					
	Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	1,1	К		
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	0	К		

	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	наличие	К, Г		
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	0	К, Г		
	Речевые информаторы и маяки	наличие	0	С	установить	
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	0	Г	установить	
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	0	Г	установить	
	Тактильная схема	наличие	0	С	установить	
3.5.	<i>Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):</i>	наличие	0	К, О, С, Г	установить	
	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	≥ 1 на этаж		О		
	- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	≥ 1 на этаж		К		
3.6.	<i>Навесное оборудование, выступ в зону движения</i>	$\leq 0,1$ м	0	С	установить	
	Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	0	С	установить	

3.7.	<i>Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах):</i>					
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		
	Контрастная маркировка	наличие		С		
	Поручни с двух сторон на лестнице	наличие		О		
	- горизонтальные завершения поручней	наличие		О		
3.8.	<i>Пандус внутренний на этаже:</i>					
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м		К		
	Уклон	≤ 8 %		К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К		
	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м		К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м		О		

3.9.	<i>Лестница межэтажная</i> (в зону оказания услуги)		наличие			
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	0,6 м	0	С	установить	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	0	С	установить	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	0	О, С	установить	
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	0	О, С	установить	
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	0	О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	0	О, С		
	- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	0	С	установить	
3.10.	<i>Лестница №</i> (вкладка при наличии других лестниц)		-			
3.11.	<i>Лифт пассажирский:</i>	наличие	0			
	Кабина:					
	- габариты (глубина x ширина)	$\geq 1,5 \times 1,7$ м		К		

	- ширина дверного проема	$\geq 0,95$ м		К		
	- поручни	наличие		О		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие		Г, С		
	Знак доступности	наличие		К		
	Указатели номера этажа напротив лифта	наличие		К, Г		
4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности)						
4.1.	<i>Обслуживание через окно/прилавок:</i>					
	Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м		К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	$\geq 1,5$ м		К		
<i>Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков</i>						
4.2.	<i>Обслуживание в группе №:</i>					
	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,8	К	ремонт	
	Высота порога	$\leq 0,025$ м	0	К		
	Информация тактильная	наличие	0	С	установить	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	наличие	К, О, С, Г	наличие	

	- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	1,3	К		
	-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	0,025	С		
	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	1,5	О		
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	0	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0	К, О		
4.3.	<i>Обслуживание с перемещением №:</i>					
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м		К		
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м		К		
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов</i>					
4.4.	<i>Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)</i>					
	Ширина x глубина	$\geq 1,6 \times 1,8$ м		К		
	Место для сидения	наличие		О		
	Крючки для костылей (на	наличие		О		

	высоте 120 см с выступом 12 см)					
<i>Вкладка при необходимости описания нескольких кабин</i>						
4.5.	Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)					
	Доля мест для колясочников	$\geq 2 \%$	-	К		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м	-	К		
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	≥ 2	-	Г		
<i>Вкладка при необходимости описания нескольких залов</i>						
4.6.	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	-	К		
5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ						
5.1.	Санузел:	наличие	0		установить	
	Знак доступности помещения	наличие		К		
	Тактильная маркировка санузла	наличие		С		

	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м		К, О		
	Открывание дверей	наружное				
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	0,3 м		С		
	Количество кабинок:	≥ 1 шт.		К, О		
	- ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м		К, О		
	- габариты (минимальные глубина X ширина)	$\geq 1,8 \times 1,65$ м		К		
	- опорные поручни:	наличие		К, О		
	в т.ч. откидные	наличие		К		
	- знак доступности кабины (при необходимости)	наличие		К		
	Размеры универсальной кабины	$\geq 2,2 \times 2,25$ м				
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75$ м		К		
	- крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие		О		
	Знак доступности кабины на высоте	1,35 м		К, О		

	Раковина: с опорным поручнем	наличие		К, О		
	- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м		К		
	- высота раковины с опорным поручнем	0,75 – 0,85 м наличие		К, О		
	Писсуар располагать на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы		К		
	Габариты поддона (трапа)	$\leq 0,9 \times 1,5$ м		К, О		
	Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	$\leq 0,48 \times 0,85$ м		К, О		
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	30 см		С		
	Оборудование системой тревожной сигнализацией	наличие		К, О, С		
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат					
6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ						
6.1.	Визуальные средства информации о	наличие	1,5x1,0			

	<i>предоставлении услуги</i>					
6.2.	<i>Надписи:</i>	наличие	наличие			
	- размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м	1,7	К, О, Г, С		
	- высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	0,05	К, О, Г, С	замена	
	- освещенность	наличие	наличие	К, О, Г, С		
6.3.	<i>Указатели, пиктограммы:</i>	наличие	0		установить	
	- размещение на высоте	1,3 – 1,4 м	0	К, О, Г, С		
	- высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	0	К, О, Г, С		
	- освещенность	наличие	0	К, О, Г, С		
6.4.	<i>Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю:</i>	наличие	0		установить	
	- высота размещения	1,3 – 1,4 м		С		
	- маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие		С		
	- на кнопках управления лифта	наличие		С		
	- на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие		С		
	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с	Наличие (не менее 1шт)	0	Г	установить	

	бегущей строкой», факсимильные аппараты					
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1шт)	0	С, Г	установить	
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	0	К	установить	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	0	С	установить	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	0	С	установить	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	0	Г, С	установить	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	0	К, С, О, Г	установить	

7. ВЫВОДЫ

7.1. Вход на территорию недоступен для К.

Необходимо заменить ширину прохода, сделать съезды ,установить тактильные средства, выполняющие

предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до входа, расширить пешеходный путь, заменить покрытие пешеходных дорожек. Организовать места отдыха.

7.2. Входная группа для доступа в зону оказания услуги: доступна для О, С, Г, недоступно для К.

Установить пандус, поручни, навес, звуковой маяк у входа. Расширить проход в тамбур до 1,2м. Оборудовать порог съездами в обе стороны.

7.3. Пути движения на объекте: доступна для О, С, Г, недоступно для К.

Необходимо установить переносной пандус, подъемник для инвалидов, расширить полосу движения по коридору до 1,2м. Установить речевые информаторы и маяки, экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации, аудиовизуальные информационно-справочные системы, тактильную схему. Также необходимо организовать место отдыха и ожидания. Установить выступ в зону движения с контрастно окрашенной полосой на участках пола перед поворотом и дверями.

Лестница межэтажная доступна для С,Г, недоступна для О, К. Необходимо установить рельефную (тактильную) полосу перед маршем вверх и вниз, контрастную маркировку крайних ступеней, бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, поручни непрерывные с двух сторон.

7.4. Зона оказания услуги доступна для О,С,Г, частично доступна для К. Необходимо установить тактильную, информацию.

7.5. Санузел для инвалидов недоступен для К, О, С, Г. Установить санузел для инвалидов.

7.6. Визуальные средства информации о предоставлении информации доступно для К,О,С,Г. Необходимо установить тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю, текстофоны, телефоны с усилителем звука, таксофон, речевые информаторы и маяки, звуковой маяк у входа, световые текстовые табло, малогабаритные аудиовизуальные информационно - справочные системы.


Приложения:

Поэтажные планы, Технический паспорт на 20л.

Другое: (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту): Необходимо обеспечить безопасное передвижение маломобильных граждан от остановки до объекта оказания услуг, также установить средства получения информации.

Члены рабочей группы (сотрудники детского сада) Заведующий хозяйством Бобылева С.В.  (Подпись)
(Должность, Ф.И.О.)

Старший воспитатель Беяева Л.Ю.  (Подпись)
(Должность, Ф.И.О.)

представители организации, расположенной на объекте Заведующий Коротких В.В.  (Подпись)
(Должность, Ф.И.О.)



Примечание:

* - указывается: Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную